INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE
ACTA N°: --------
N° DE ANÁLISIS: MB: 023/26 FECHA DE INFORME: 20/03/2026
PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE FEDERAL- SECCION BROMATOLOGIA
MUESTRAS REMITIDAS POR Sr. Julio Miño

MUESTRA:
MB: 023: AGUA PLAZOLETA AMERICA LATINA

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 023	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF– Método 1	150 UFC/ML	< 500UFC/ML
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	APHA 9221 B	<1,1NMP/100ML	<1,1NMP/100ML
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF– Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

Dra. SONIA G. FELTES
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,
Bacteriológicos y SILM
I.C.A.B. - Gobierno de Entre Ríos

LABORATORIO ICAB
DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS
Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Rios
e-mail: jicablaboratorio@gmail.com
El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.